Angaben zur Rohrstatik: TwinRohrKonti

Auslegungstemperatur: 105°C/45°C
Max. Spreizung: 60°C

Überdeckung Rohr: mind. 0,8m
Verlegeart: Kaltverlegt durch Verspannen

Abnehmernummern

AUSBAU1	AUSBAU4
AUSBAU2	Demontage
AUSBAU3	

Legende Layer

- Heizzentrale
- Leitungen-Ausbau 1
- Leitungen-Ausbau 2
- Leitungen-Ausbau 3
- Leitungen-Ausbau 4
- Leitungen-Demontage
- Sondernutzung

Legende Tiefbau

- Wiese
- Garten
- Schotter
- Asphalt

Index	Änderungen	gez.	Datum
e	Abnehmer von Gemeinde aktualisiert	jms	14.08.2024
d	Leitungsführung angepasst	jab	26.06.2024
c	Abnehmer ergänzt, Leitungsführung angepasst, Dimensionierung	jab	20.06.2024
b	Entwurf Leitungsführung	jab	06.06.2024
a	Abnehmer eingezeichnet	jab	03.06.2024

Rohrnetzplan

Ringhofer & Partner GmbH
Gebäudetechnik, Bau- und Energieplanung

8243 Pinggau • Schulstraße 1/2
www.ripa.at • office@ripa.at • 03339 / 23195

Projekt	Planinhalt
Wärmeversorgung Gössendorf -- --	Rohrnetzplan Teil 2 Süd --

Datum	14.08.2024	gez.	JMS	Projektverz.	24006
Maßstab	1:2000	gepr.	--	Dateiname	goessendorf-wv_240814jms_rohrnetzplan-teil2_süd

Diese Zeichnungen bzw. Ausarbeitungen oder Eintragungen über die Gebäudetechnik- und/oder Energieplanung sind geistiges Eigentum des Ingenieurbüro Ringhofer & Partner GmbH und somit gesetzlich geschützt. Jede Benützung, Veröffentlichung, Vervielfältigung, Weitergabe oder Änderung ist ohne schriftliche Zustimmung des Ingenieurbüro Ringhofer & Partner GmbH für jeden anderen Zweck sowie für jeden anderen Projekt sowie der schriftlichen Zustimmung des Ingenieurbüro Ringhofer & Partner GmbH, Geschäftsführer Planmasse auf dieser Zeichnung haben Vorrang gegenüber gezeichneten Dimensionen. Abweichungen gegenüber dargestellten oder schriftlich vereinbarten Anordnungen müssen dem Ingenieurbüro Ringhofer & Partner GmbH bzw. der Bauleitung unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden.